

मुंबई गृहनिर्माणभवन व क्षेत्रविकास मंडळ

म्हाडाचा घटक

दुरध्वनीक्र : ०२२-६६४०५२२०

जा.क्र.का.अ./विद्युत/मु.मं./कोटेशन /

/ २०१९

ई-मेल : agbhasharkar@mhada.gov.in दि.

विषय :- म्हाडा बॉम्बे डाईग मिल येथे, सी.एस. नंबर २२२ वडाळा, मुंबई आणि **श्रीनिवास मिल**, सी.एस. क्रमांक २/४४३ लोअर परेल विभाग, शंकरराव नरम पथ, जी / दक्षिण वॉर्ड, मुंबई या ठिकाणी ओपनवेल वर्टिकल टाईप आय एस आय मार्क सबमर्सिबल पंप सेटचे दर मागविण्याकरिता

कार्यकारी अभियंता विद्युत विभाग, मु. गृ. वक्षे. वि. मंडळ रूम क्र. ३६७, दुसरा मजला, गृहनिर्माण भवन, कलानगर, बांद्रापूर्व, मुंबई - ५१, यांच्या कार्यालया मार्फत खालील दर्शविलेल्या कामाकरिता दर निश्चित करण्यासाठी अशा प्रकारच्या काम असलेल्या डिलर / एजन्सीकडून / कंपनीकडून कोटेशन मागविण्यात येत आहे.

अनु क्र	कामाचा तपशील	दर (रु.) / नग	प्रस्तावित अश्वशक्ती	एकक	एकूण नग	एकूण रक्कम
	वडाळा मुंबई येथील बॉम्बे डाईग मिल, दादरचे सी.एस. क्रमांक २२२ करिता पंप सेट्स					
१	१८ नग ISI मानांकन चिन्ह असलेले ४१५ व्होल्ट, ५०Hz, ७५ ते १०० मीटर उंची व ७.५ लीटर प्रति सेकंद या ठिकाणी जास्त कार्यक्षमता) स्त्रावाचे व ६५ ते ८० मि.मी व्यास आकाराच्या वितरण नलिकेद्वारे पाणी फेकण्याची क्षमता असणा-या आवश्यक अश्वशक्तीचे ओपनवेल प्रकारचे सबमर्सिबल पंप (Submersible Pump) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या WP-OSP तपशीलासोबत पुरवठा व उभारणी करणे.			एक पंप संच	१८	
२	१० नग ISI मानांकन चिन्ह असलेले ४१५ व्होल्ट, ५०Hz, ७५ ते १०० मीटर उंची व ९ लीटर प्रति सेकंद या ठिकाणी जास्त कार्यक्षमता) स्त्रावाचे व ६५ ते ८० मि.मी व्यास आकाराच्या वितरण नलिकेद्वारे पाणी फेकण्याची क्षमता असणा-या आवश्यक अश्वशक्तीचे ओपनवेल प्रकारचे सबमर्सिबल पंप (Submersible Pump) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या WP-OSP तपशीलासोबत पुरवठा व उभारणी करणे.			एक पंप संच	१०	
३	४ नग ISI मानांकन चिन्ह असलेले ४१५ व्होल्ट, ५०Hz, ७५ ते १०० मीटर उंची व १२ लीटर प्रति सेकंद या ठिकाणी जास्त कार्यक्षमता) स्त्रावाचे व ६५ ते ८० मि.मी व्यास आकाराच्या वितरण नलिकेद्वारे पाणी फेकण्याची क्षमता असणा-या आवश्यक अश्वशक्तीचे ओपनवेल प्रकारचे सबमर्सिबल पंप (Submersible Pump) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या WP-OSP तपशीलासोबत पुरवठा व उभारणी करणे.			एक पंप संच	४	
	श्रीनिवास मिल, सी.एस. क्रमांक २/४४३, लोअर परेल विभाग, शंकरराव नरम पथ करिता पंप सेट्स					
४	६ नग ISI मानांकन चिन्ह असलेले ४१५ व्होल्ट, ५०Hz, ७५ ते १०० मीटर उंची व ६.५ लीटर प्रति सेकंद या ठिकाणी जास्त कार्यक्षमता) स्त्रावाचे व ६५ ते ८० मि.मी व्यास आकाराच्या वितरण नलिकेद्वारे पाणी फेकण्याची क्षमता असणा-या आवश्यक अश्वशक्तीचे ओपनवेल प्रकारचे सबमर्सिबल पंप (Submersible Pump) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या WP-OSP तपशीलासोबत पुरवठा व उभारणी करणे.			एक पंप संच	६	

वरिल संबधी अधिक माहितीसाठी खालील अधिका-यांशी संपर्क करावा:

१) श्री. **विनोद गायकवाड**, उप-अभियंता (विद्युत) - ०२२-६६४०५२६९

२) श्री. **वानखेडे**, कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) - ०२२-६६४०५२१९

अटी व शर्ती :

- १) खाली दिलेल्या कामाचे आयटमचे कोटेशनवर शिक्क्यानिशी मोहरबंद पाकीट १० दिवसांच्या आत उपरोक्त कार्यालयात पोहचतील असे पाठवावे.
- २) दर पत्रकातील दर हे वाहतुक खर्चासहीत अंकात व अक्षरात जी. एसटी व्यतिरिक्त व जी. एसटीसह स्वतंत्र लिहलेले असावे.
- ३) दर पत्रकावर कामाचे नाव लिहणे बंधनकारक आहे
- ४) दर पत्रकावर ठेकेदार/एजन्सी/कंपनी प्रोप्रायटर यांचे हस्ताक्षर व स्टॅम्प असणे बंधनकारक आहे.
- ५) दरपत्रक स्वीकारणे किंवा रद्द करणे याबाबत कार्यकारी अभियंता / विद्युतविभाग / मुंबई मंडळ यांना पूर्ण अधिकार राहिल.

- ६) सदरचे कोटेशन हे वरील आयटमचे दर निश्चित करण्यासाठी मागविण्यात आले आहेत
- ७) मेक, संपूर्ण तपशील, उपरोक्त प्रस्तावित पंप संचाची मॉडेल संख्या व उत्पादक पत्रकासह अतिरिक्त तपशील प्रदान करावे

कार्यकारी अभियंता
विद्युत विभाग /मुंबई मंडळ